

Velledalen Vasslag SA c/o Asle Skoglund
Vallavegen 308
6220 Straumgjerde
Attn: Post Velledalen Vasslag

AR-25-MR-001764-01

EUNOAL2-00015065

Prøvemottak: 15.09.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 15.09.2025 09:37 -
18.09.2025 09:49

Referanse: September Test Olje

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	399-2025-0915-009	Prøvetakingsdato:	11.09.2025		
Prøvetype:	Avløpsvann	Prøvetaker:	Norman Hole		
Prøvemerkning:	Prøve nr 3	Analysedato:	15.09.2025		
	Inntakskum				
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
a) Olje i vann C10-C40	<0.50	mg/l	0.5		NS-EN ISO 9377-2:2000

Prøvenr.:	399-2025-0915-010	Prøvetakingsdato:	11.09.2025		
Prøvetype:	Avløpsvann	Prøvetaker:	Norman Hole		
Prøvemerkning:	Prøve nr 4	Analysesstartdato:	15.09.2025		
	i Elv oppstrøms Brunstadsetra				
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
a) Olje i vann C10-C40	<0.50	mg/l	0.5		NS-EN ISO 9377-2:2000

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a) Eurofins Environment Testing Norway (Bergen), Sandviksveien 110, 5035, Bergen ISO/IEC 17025:2017 Norsk Akkreditering TEST 003,

Kopi til:

Norman Hole (Norman@holeanlegg.no)

Ellingsøy 18.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LODMåleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Til:

Post Velledalen Vasslag
post@velledalenvasslag.no

Oppdrag registrert av:

Maria Deras

Kunde:

Velledalen Vasslag SA c/o Asle Skoglund
Vallavegen 308
6220 Straumgjærde

Fakturaadresse:

Velledalen Vasslag SA c/o Asle Skoglund
Vallavegen 308
6220 Straumgjærde

Rapportmottaker:

Post Velledalen Vasslag, post@velledalenvasslag.no

Fakturamottaker:

post@velledalenvasslag.no

Rapportkopi til:

Norman Hole (Hole Maskiner AS), Norman@holeanlegg.no

Vi bekrefter å ha mottatt følgende prøve(r). Vennligst kontroller at alt er i overrenstemmelse med din bestilling og gi oss tilbakemelding så raskt som mulig dersom du oppdager feil.

Oppdragsinformasjon

Eurofins OnLine-referanse 006-32472-519872
Eurofins oppdragsmerking: EUNOAL2-00015065
Kundens oppdragsmerking: September Test Olje

Antall prøver: 2
Mottaksdato: 15.09.2025
Forventet rapporteringsdato: 22.09.2025

Prøveinformasjon

399-2025-0915-009		Prøvemerkning:	Prøve nr 3 Inntakskum
<u>Prøveinformasjon:</u>		<u>Registrerte analyser:</u>	
Prioritet:	Standard	DMIE2018000819 Drikkevann	
Prøvetype:	Avløpsvann	a) MX101 MX101/Olje i vann C10-C40 NS-EN ISO 875,00 9377-2:2000	
		Sum prøve	875,00

399-2025-0915-010		Prøvemerkning:	Prøve nr 4 i Elv oppstrøms Brunstadsetra
<u>Prøveinformasjon:</u>		<u>Registrerte analyser:</u>	
Prioritet:	Standard	DMIE2018000819 Drikkevann	
Prøvetype:	Avløpsvann	a) MX101 MX101/Olje i vann C10-C40 NS-EN ISO 875,00 9377-2:2000	
		Sum prøve	875,00

I alt	1 750,00
Mva 25%	437,50
TOTAL NOK	2 187,50

Alle priser er i henhold til avtalte rabatter. Vær oppmerksom på at oppgitt pris i enkelte tilfeller kan avvike fra pris på faktura. Endelig faktura vil bli tilsendt når oppdraget er fullført.

Takk for din bestilling. Ta kontakt med en av våre kundeveiledere dersom du har spørsmål (<http://www.eurofins.no/om-oss/kontakt-oss/kontakt-eurofins-environment-testing/>).

1) Enkeltresultater vil kunne ses i Eurofins OnLine, <https://eol.eurofins.no>, fortløpende. Ta kontakt med en av våre kundeveiledere dersom du ønsker tilgang.

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

- a) Eurofins Environment Testing Norway (Bergen) Sandviksveien 110 5035 Bergen ISO/IEC 17025:2017
Norsk Akkreditering TEST 003

Velledalen Vasslag SA c/o Asle Skoglund
Vallavegen 308
6220 Straumgjerde
Attn: Post Velledalen Vasslag

AR-25-MR-001748-01

EUNOAL2-00014905

Prøvemottak: 27.08.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 27.08.2025 14:25 -
15.09.2025 15:08

Referanse: August

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	399-2025-0827-032	Prøvetakingsdato:	26.08.2025			
Prøvetype:	Kranvann	Prøvetaker:	Norman Hole			
Prøvemerkning:	1	Analysestartdato:	27.08.2025			
	Tregardane 9					
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode	Grenseverdi
Kimtall 22°C, 68t	1	cfu/ml	1	<1-8	NS-EN ISO 6222	max 100
E. coli	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-1	max 0
Koliforme	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-1	max 0

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)_EUNOAL2_V2

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Prøvenr.: **399-2025-0827-033**
 Prøvetype: Vann ut fra vannverk
 Prøvemerkning: 2
 Ut fra UV anlegg

Prøvetakingsdato: 26.08.2025
 Prøvetaker: Norman Hole
 Analysestartdato: 27.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode	Grenseverdi
Kimtall 22°C, 68t	1	cfu/ml	1	<1-8	NS-EN ISO 6222	max 100
E. coli	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-1	max 0
Koliforme	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-1	max 0
Intestinale enterokokker	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 7899-2	max 0
a)* Turbiditet	<0.10	FNU	0.1		NS-EN ISO 7027-1	
Turbiditet rapporteres uakkreditert fordi analysen er utført senere enn analysefrist i henhold til standardmetode . Måleusikkerheten kan være forhøyet.						
a) Fargetall	<2	mg Pt/l	2		NS-EN ISO 7887:2011 Method C	
a)* Konduktivitet ved 25°C (målt ved 23 +/- 2°C)	2.01	mS/m	0.1	10%	NS-EN 27888	max 250
Konduktivitet rapporteres uakkreditert da analysen er utført senere enn 48 timer etter prøvetaking. Måleusikkerhet kan være forhøyet.						
a) Bly (Pb) direkte	0.097	µg/l	0.01	50%	NS-EN ISO 17294-2:2023	max 10
a) Kadmium (Cd) direkte	0.0050	µg/l	0.004	50%	NS-EN ISO 17294-2:2023	max 5
a) Kobber (Cu) direkte	0.0019	mg/l	0.0001	15%	NS-EN ISO 17294-2:2023	max 2
a) Krom (Cr) direkte	<0.050	µg/l	0.05		NS-EN ISO 17294-2:2023	max 50
a) Nikkel (Ni) direkte	0.090	µg/l	0.05	40%	NS-EN ISO 17294-2:2023	max 20

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)_EUNOAL2_V2

Prøvenr.: **399-2025-0827-034**
 Prøvetype: Råvann
 Prøvemerkning: 3
 Inntak renseanlegg

Prøvetakingsdato: 26.08.2025
 Prøvetaker: Norman Hole
 Analysestartdato: 27.08.2025

Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode	Grenseverdi
E. coli	6	MPN/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-2	
Koliforme	38	MPN/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-2	
Intestinale enterokokker	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 7899-2	

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

- a)* Eurofins Environment Testing Norway (Moss), Møllebakken 50, NO-1538, Moss
 a) Eurofins Environment Testing Norway (Moss), Møllebakken 50, NO-1538, Moss ISO/IEC 17025:2017 Norsk Akkreditering TEST 003,

Kopi til:

Norman Hole (Norman@holeanlegg.no)

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
 nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Ellingsøy 15.09.2025



Kjetil Sjaastad

Kundeveileder (ASM)

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Velledalen Vasslag SA c/o Asle Skoglund
Vallavegen 308
6220 Straumgjerde
Attn: Post Velledalen Vasslag

AR-25-MR-001751-01

EUNOAL2-00015060

Prøvemottak: 11.09.2025
Temperatur:
Analyseperiode: 11.09.2025 13:31 -
15.09.2025 18:35

Referanse: September

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	399-2025-0911-019	Prøvetakingsdato:	11.09.2025			
Prøvetype:	Drikkevann	Prøvetaker:	Norman Hole			
Prøvemerkning:	1	Analysestartdato:	11.09.2025			
	Renseanlegg					
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode	Grenseverdi
Kimtall 22°C, 68t	1	cfu/ml	1	<1-8	NS-EN ISO 6222	max 100
E. coli	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-1	max 0
Koliforme	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-1	max 0

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)_EUNOAL2_V2

Kopi til:

Norman Hole (Norman@holeanlegg.no)

Ellingsøy 15.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Velledalen Vasslag SA c/o Asle Skoglund
 Vallavegen 308
 6220 Straumgjerde
Attn: Post Velledalen Vasslag
AR-25-MR-001730-01
EUNOAL2-00015043

 Prøvemottak: 09.09.2025
 Temperatur:
 Analyseperiode: 09.09.2025 15:22 -
 12.09.2025 14:39

Referanse: September

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	399-2025-0909-043	Prøvetakingsdato:	09.09.2025			
Prøvetype:	Drikkevann	Prøvetaker:	Norman Hole			
Prøvemerkning:	Prøve 1	Analysestartdato:	09.09.2025			
	Sykkylvsvegen 1551					
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode	Grenseverdi
Kimtall 22°C, 68t	18	cfu/ml	1	9-38	NS-EN ISO 6222	max 100
E. coli	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-1	max 0
Koliforme	7	cfu/100 ml	1	3-18	NS-EN ISO 9308-1	max 0
Intestinale enterokokker	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 7899-2	max 0
a)* Turbiditet	<0.10	FNU	0.1		NS-EN ISO 7027-1	
Turbiditet rapporteres uakkreditert fordi analysen er utført senere enn analysefrist i henhold til standardmetode . Måleusikkerheten kan være forhøyet.						

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)_EUNOAL2_V2

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)* Eurofins Environment Testing Norway (Moss), Møllebakken 50, NO-1538, Moss

Kopi til:

Norman Hole (Norman@holeanlegg.no)

Ellingsøy 12.09.2025

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Tegnforklaring:

 * Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
 nd: Not detected/ ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Til:

Post Velledalen Vasslag
post@velledalenvasslag.no

Oppdrag registrert av:

Maria Deras

Kunde:

Velledalen Vasslag SA c/o Asle Skoglund
Vallavegen 308
6220 Straumgjærde

Fakturaadresse:

Velledalen Vasslag SA c/o Asle Skoglund
Vallavegen 308
6220 Straumgjærde

Rapportmottaker:

Post Velledalen Vasslag, post@velledalenvasslag.no

Fakturamottaker:

post@velledalenvasslag.no

Rapportkopi til:

Norman Hole (Hole Maskiner AS), Norman@holeanlegg.no

Vi bekrefter å ha mottatt følgende prøve(r). Vennligst kontroller at alt er i overrenstemmelse med din bestilling og gi oss tilbakemelding så raskt som mulig dersom du oppdager feil.

Oppdragsinformasjon

Eurofins OnLine-referanse 006-32472-519606
Eurofins oppdragsmerking: EUNOAL2-00015060
Kundens oppdragsmerking: September

Antall prøver: 1
Mottaksdato: 11.09.2025
Forventet rapporteringsdato: 18.09.2025

Prøveinformasjon

399-2025-0911-019		Prøvemerkning: 1
		Renseanlegg
Prøveinformasjon:		Registrerte analyser:
Prioritet:	Standard	DMIE2018000818 Drikkevann
Prøvetype:	Drikkevann	a) UMMJT UMMJT/Koliforme-E. coli (vann) <1 >100 /100 ml (0) 115,07
		ISO 9308-1 NS-EN ISO 9308-1
		a) ZM3RA ZM3RA/Kimtall 22°C, innstøpning PGA, 68t (vann) 101,80
		<1 >300 /ml ISO 6222 NS-EN ISO 6222
		Sum prøve 216,87

I alt 216,87

Mva 25% 54,22

TOTAL NOK 271,09

Alle priser er i henhold til avtalte rabatter. Vær oppmerksom på at oppgitt pris i enkelte tilfeller kan avvike fra pris på faktura. Endelig faktura vil bli tilsendt når oppdraget er fullført.

Takk for din bestilling. Ta kontakt med en av våre kundeveiledere dersom du har spørsmål (<http://www.eurofins.no/om-oss/kontakt-oss/kontakt-eurofins-environment-testing/>).

1) Enkeltresultater vil kunne ses i Eurofins OnLine, <https://eol.eurofins.no>, fortløpende. Ta kontakt med en av våre kundeveiledere dersom du ønsker tilgang.

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

- a) Eurofins Environment Testing Norway (Ålesund) Bjørge Industrivei 41 NO-6057 Ellingsøy ISO/IEC 17025:2017 Norsk Akkreditering TEST 003

Til:

Post Velledalen Vasslag
post@velledalenvasslag.no

Oppdrag registrert av:

Remi Basal

Kunde:

Velledalen Vasslag SA c/o Asle Skoglund
Vallavegen 308
6220 Straumgjerde

Fakturaadresse:

Velledalen Vasslag SA c/o Asle Skoglund
Vallavegen 308
6220 Straumgjerde

Rapportmottaker:

Post Velledalen Vasslag, post@velledalenvasslag.no

Fakturamottaker:

post@velledalenvasslag.no

Rapportkopi til:

Norman Hole (Hole Maskiner AS), Norman@holeanlegg.no

Vi bekrefter å ha mottatt følgende prøve(r). Vennligst kontroller at alt er i overrenstemmelse med din bestilling og gi oss tilbakemelding så raskt som mulig dersom du oppdager feil.

Oppdragsinformasjon

Eurofins OnLine-referanse 006-32472-519224
Eurofins oppdragsmerking: EUNOAL2-00015043
Kundens oppdragsmerking: September

Antall prøver: 1
Mottaksdato: 09.09.2025
Forventet rapporteringsdato: 16.09.2025

Prøveinformasjon

399-2025-0909-043		Prøvemerkning: Prøve 1
		Sykkylvsvegen 1551
<u>Prøveinformasjon:</u>		<u>Registrerte analyser:</u>
Prioritet:	Standard	DMIE2018000818 Drikkevann
Prøvetype:	Drikkevann	#b) MM173 MM173/Turbiditet NS-EN ISO 7027-1 150,40
		a) UMMJT UMMJT/Koliforme-E. coli (vann) <1 >100 /100 ml (0) 115,07
		ISO 9308-1 NS-EN ISO 9308-1
		a) UMQJ0 UMQJ0/Intestinale Enterokokker (vann) <1>100/100 120,29
		ml ISO 7899-2 NS-EN ISO 7899-2
		a) ZM3RA ZM3RA/Kimfall 22°C, innstøpning PGA, 68t (vann) 101,80
		<1 >300 /ml ISO 6222 NS-EN ISO 6222
		Sum prøve 487,56

I alt 487,56

Mva 25% 121,89

TOTAL NOK 609,45

Alle priser er i henhold til avtalte rabatter. Vær oppmerksom på at oppgitt pris i enkelte tilfeller kan avvike fra pris på faktura. Endelig faktura vil bli tilsendt når oppdraget er fullført.

Takk for din bestilling. Ta kontakt med en av våre kundeveiledere dersom du har spørsmål
(<http://www.eurofins.no/om-oss/kontakt-oss/kontakt-eurofins-environment-testing/>).

1) Enkeltresultater vil kunne ses i Eurofins OnLine, <https://eol.eurofins.no>, fortløpende. Ta kontakt med en av våre kundeveiledere dersom du ønsker tilgang.

Tegnforklaring:

- * Ikke omfattet av akkrediteringen
- # Akkreditering avhenger av prøvetype

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

- a) Eurofins Environment Testing Norway (Ålesund) Bjørge Industrivei 41 NO-6057 Ellingsøy ISO/IEC 17025:2017 Norsk Akkreditering TEST 003
- b) Eurofins Environment Testing Norway (Moss) Møllebakken 50 NO-1538 Moss ISO/IEC 17025:2017 Norsk Akkreditering TEST 003

Emne: Prøveemballasje ordrebekreftelse fra Eurofins Environment Testing - 1039899
Fra: "Eurofins Environment Testing Norway AS" <emballasje@ETN.eurofins.COM>
Dato: 08.09.2025, 09.22
Til: post@velledalenvasslag.no



Ordrebekreftelse

Eurofins Environment Testing Norway AS

Org. nr: 965 141 618

Dato: 2025-09-08 Tid: 07:22
Ordrenummer: 1039899
Transportmetode: Standard (3-5 virkedager)
Pris iht. avtale
Laboratorium: Eurofins Env Moss
Leveringsadresse: Velledalen Vasslag SA
Asle Skoglund
Vallavegen 308
6220 STRAUMGJERDE
E-post: post@velledalenvasslag.no
Telefon: 90152794

Fakturareferanse:

Produktkode	Artikler	Antall
MM_FB_09	500 mL PET Plastflaske	10
MM_FB_91	500 mL Glassflaske. Med konservering til Oljeindeks og Fett i vann	1
MM_FB_60	500 mL Glassflaske	1
MM_FB_96	350 mL Steril PET Plastflaske m/thiosulfat	10

*Pris iht.
avtale*



— Vedlegg:

//1039899.png

1,4 KB

Til:

Post Velledalen Vasslag
post@velledalenvasslag.no

Oppdrag registrert av:

Maria Deras

Kunde:

Velledalen Vasslag SA c/o Asle Skoglund
Vallavegen 308
6220 Straumgjærde

Fakturaadresse:

Velledalen Vasslag SA c/o Asle Skoglund
Vallavegen 308
6220 Straumgjærde

Rapportmottaker:

Post Velledalen Vasslag, post@velledalenvasslag.no

Fakturamottaker:

post@velledalenvasslag.no

Rapportkopi til:

Norman Hole (Hole Maskiner AS), Norman@holeanlegg.no

Vi bekrefter å ha mottatt følgende prøve(r). Vennligst kontroller at alt er i overrenstemmelse med din bestilling og gi oss tilbakemelding så raskt som mulig dersom du oppdager feil.

Oppdragsinformasjon

Eurofins OnLine-referanse 006-32472-517339
Eurofins oppdragsmerking: EUNOAL2-00014905
Kundens oppdragsmerking: August

Antall prøver: 3
Mottaksdato: 27.08.2025
Forventet rapporteringsdato: 03.09.2025

Prøveinformasjon

399-2025-0827-032		Prøvemerkning: 1		Tregardane 9	
<u>Prøveinformasjon:</u>		<u>Registrerte analyser:</u>			
Prioritet:	Standard	DMIE2018000818		Drikkevann	
Prøvetype:	Kranvann	a)	UMMJT	UMMJT/Koliforme-E. coli (vann) <1 >100 /100 ml (0)	115,07
				ISO 9308-1 NS-EN ISO 9308-1	
		a)	ZM3RA	ZM3RA/Kimtall 22°C, innstøpning PGA, 68t (vann)	101,80
				<1 >300 /ml ISO 6222 NS-EN ISO 6222	
				Sum prøve	216,87

399-2025-0827-033		Prøvermerking: 2		Ut fra UV anlegg	
Prøveinformasjon:		Registrerte analyser:			
Prioritet:	Standard	DMIE2018000818 Drikkevann			
Prøvetype:	Vann ut fra vannverk	*b)	MM0AM MM0AM/Grunnpris - ICP-MS vann		0,00
		b)	MM0AP MM0AP/Krom (Cr) direkte NS-EN ISO 17294-2:2023		124,93
		b)	MM0AS MM0AS/Nikkel (Ni) direkte NS-EN ISO 17294-2:2023		124,93
		b)	MM0AT MM0AT/Kobber (Cu) direkte NS-EN ISO 17294-2:2023		79,51
		b)	MM0AX MM0AX/Kadmium (Cd) direkte NS-EN ISO 17294-2:2023		79,51
		b)	MM0AZ MM0AZ/Bly (Pb) direkte NS-EN ISO 17294-2:2023		79,51
		#b)	MM133 MM133/Fargetall NS-EN ISO 7887:2011 Method C		147,57
		#b)	MM149 MM149/Konduktivitet ved 25°C (målt ved 23 +/- 2°C) NS-EN 27888		126,49
		#b)	MM164 MM164/pH målt ved 23 +/- 2°C NS-EN ISO 10523		115,12
		#b)	MM173 MM173/Turbiditet NS-EN ISO 7027-1		150,40
		a)	UMMJT UMMJT/Koliforme-E. coli (vann) <1>100 /100 ml (0) ISO 9308-1 NS-EN ISO 9308-1		115,07
		a)	UMQJ0 UMQJ0/Intestinale Enterokokker (vann) <1>100/100 ml ISO 7899-2 NS-EN ISO 7899-2		120,29
		a)	ZM3RA ZM3RA/Kimtall 22°C, innstøpning PGA, 68t (vann) <1>300 /ml ISO 6222 NS-EN ISO 6222		101,80
				Sum prøve	1 365,13

399-2025-0827-034		Prøvermerking: 3		Inntak renseanlegg	
Prøveinformasjon:		Registrerte analyser:			
Prioritet:	Standard	DMIE2018000818 Drikkevann			
Prøvetype:	Råvann	#b)	MM133 MM133/Fargetall NS-EN ISO 7887:2011 Method C		147,57
		#b)	MM164 MM164/pH målt ved 23 +/- 2°C NS-EN ISO 10523		115,12
		#b)	MM173 MM173/Turbiditet NS-EN ISO 7027-1		150,40
		a)	UMQH7 UMQH7/Koliforme-E. coli (vann) <1>201 /MPN/100 ml (0) ISO 9308-2 NS-EN ISO 9308-2		223,22
		a)	UMQJ0 UMQJ0/Intestinale Enterokokker (vann) <1>100/100 ml ISO 7899-2 NS-EN ISO 7899-2		120,29
				Sum prøve	756,60

I alt 2 338,60

Mva 25% 584,65

TOTAL NOK 2 923,25

Alle priser er i henhold til avtalte rabatter. Vær oppmerksom på at oppgitt pris i enkelte tilfeller kan avvike fra pris på faktura. Endelig faktura vil bli tilsendt når oppdraget er fullført.

Takk for din bestilling. Ta kontakt med en av våre kundeveiledere dersom du har spørsmål (<http://www.eurofins.no/om-oss/kontakt-oss/kontakt-eurofins-environment-testing/>).

1) Enkeltresultater vil kunne ses i Eurofins OnLine, <https://eol.eurofins.no>, fortløpende. Ta kontakt med en av våre kundeveiledere dersom du ønsker tilgang.

Tegnforklaring:

- * Ikke omfattet av akkrediteringen
- # Akkreditering avhenger av prøvetype

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

- a) Eurofins Environment Testing Norway (Ålesund) Bjørge Industrivei 41 NO-6057 Ellingsøy ISO/IEC 17025:2017 Norsk Akkreditering TEST 003
- b) Eurofins Environment Testing Norway (Moss) Møllebakken 50 NO-1538 Moss ISO/IEC 17025:2017 Norsk Akkreditering TEST 003



eurofins



Eurofins Environment Testing Norway

(Ålesund)

F. reg. NO9 651 416 18

Bjørge Industrivei 41

NO-6057 Ellingsøy

Tlf: +47 94 50 41 30

miljo@etn.eurofins.com

Velledalen Vasslag SA c/o Asle Skoglund

Vallavegen 308

6220 Straumgjerde

Attn: Post Velledalen Vasslag

AR-25-MR-001128-01

EUNOAL2-00014454

Prøvemottak: 25.06.2025

Temperatur:

Analyseperiode: 25.06.2025 12:59 -
30.06.2025 15:01

Referanse: 20250625

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	399-2025-0625-020	Prøvetakingsdato:	25.06.2025			
Prøvetype:	Råvann	Prøvetaker:	Lars Olav Lade			
Prøvemerkning:	20250625 Råvann	Analysestartdato:	25.06.2025			
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode	Grenseverdi
E. coli	2	MPN/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-2	
Koliforme	27	MPN/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-2	
Intestinale enterokokker	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 7899-2	

Prøvenr.:	399-2025-0625-021	Prøvetakingsdato:	25.06.2025			
Prøvetype:	Drikkevann	Prøvetaker:	Lars Olav Lade			
Prøvemerkning:	20250625 Drikkevatt Sykkylvsvegen 1551	Analysestartdato:	25.06.2025			
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode	Grenseverdi
Kimtall 22°C, 68t	>300	cfu/ml	1		NS-EN ISO 6222	max 100
E. coli	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-1	max 0
Koliforme	3	cfu/100 ml	1	<1-11	NS-EN ISO 9308-1	max 0
Intestinale enterokokker	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 7899-2	max 0
a) pH målt ved 23 +/- 2°C	6.7		1	0.2	NS-EN ISO 10523	6.50 - 9.50
a) Turbiditet	0.14	FNU	0.1	30%	NS-EN ISO 7027-1	
a) Fargetall	<2	mg Pt/l	2		NS-EN ISO 7887:2011 Method C	
a) Konduktivitet ved 25°C (målt ved 23 +/- 2°C)	1.79	mS/m	0.1	10%	NS-EN 27888	max 250

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)_EUNOAL2_V2

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Målesikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Målesikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om målesikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

Prøvenr.:	399-2025-0625-022	Prøvetakingsdato:	25.06.2025			
Prøvetype:	Drikkevann	Prøvetaker:	Lars Olav Lade			
Prøvemerkning:	20250625 Drikkevatt Renseanlegg etter UV	Analysestartdato:	25.06.2025			
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode	Grenseverdi
Kimtall 22°C, 68t	<1	cfu/ml	1		NS-EN ISO 6222	max 100
E. coli	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-1	max 0
Koliforme	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 9308-1	max 0
Intestinale enterokokker	<1	cfu/100 ml	1		NS-EN ISO 7899-2	max 0
a) pH målt ved 23 +/- 2°C	6.5		1	0.2	NS-EN ISO 10523	6.50 - 9.50
a) Turbiditet	<0.10	FNU	0.1		NS-EN ISO 7027-1	
a) Fargetall	<2	mg Pt/l	2		NS-EN ISO 7887:2011 Method C	
a) Konduktivitet ved 25°C (målt ved 23 +/- 2°C)	1.84	mS/m	0.1	10%	NS-EN 27888	max 250

Krav/Forskrift: Drikkevannsforskriften (2017)_EUNOAL2_V2

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a) Eurofins Environment Testing Norway (Moss), Møllebakken 50, NO-1538, Moss ISO/IEC 17025:2017 Norsk Akkreditering TEST 003,

Kopi til:

Norman Hole (Norman@holeanlegg.no)

Ellingsøy 30.06.2025



Stig Tjomsland

Kundeveileder (ASM)

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen LOQ: Kvantifiseringsgrense LOD: Deteksjonsgrense MU: Måleusikkerhet <: Mindre enn >: Større enn
nd: Not detected/ ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr «ikke påvist». Resultat «Påvist» betyr større enn LOQ/ LOD

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Beslutningsregel for vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/-området, er basert på enkle akseptkriterier «delt risiko» (w=0, <50% Probability of False Accept). Det henvises til www.eurofins.no for nærmere beskrivelse.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Eurofins er ikke ansvarlig for informasjon oppgitt fra kunde, eller i de tilfeller hvor oppgitt informasjon kan påvirke gyldigheten til analyseresultatene.

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.